

05 ноября 2024 года

№ 53

# “МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Азовского сельского поселения”

## ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявлены нарушения вышеуказанных Правил, а именно:

- на расстоянии (в радиусе) 200 метров имеется искусственный водоисточник (противопожарный резервуар) к которому не обеспечен подъезд с твердым покрытием с площадкой размером не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что является нарушением абз. 2 п. 75 Правил;

- деревянные конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетка) в здании II - IV степеней огнестойкости (*здание столовой, эксплуатирующееся как здание для учебного процесса*) не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности, что является нарушением п. 13 Правил.

Кроме того, установлено, что в МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения (имеющийся пожарный резервуар неисправен, отсутствует наличие воды).

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Азовский районный суд направлено исковое заявление, в котором прокуратура района требует обязать МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области принять меры по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечению подъезда с твердым покрытием с площадкой размером не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области, а также принять меры по обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности деревянных конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетка) в здании II - IV степеней огнестойкости (*здание столовой,*

*эксплуатирующееся как здание для учебного процесса) МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ».*

Исковые требования прокуратуры района судом удовлетворены.

Решение суда находится на исполнении. Ход исполнения судебного решения стоит на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Азовского немецкого  
национального района Омской области

**Муниципальный вестник Азовского сельского поселения**

**Учредитель (издатель): Администрация Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области: 646880, с. Азово, ул. Советская, д 67, тел. 2-33-50; ответственный: Л. Юрк**

Отпечатано: Администрация Азовского сельского поселения Азовского ННМР Омской области, 646880, с. Азово, ул. Советская, № 67, тел. (38141) 2-33-50, Тираж: 500 экземпляров, 05.11.2024 года, № 53 **БЕСПЛАТНО**